

# ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC  
ELEKTROTECHNISCHE PRUFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK  
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - REPUBLIQUE TCHÈQUE  
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lísem 129/2, 171 02 Praha 8 - Troja

## CERTIFIKÁT

č.: 1230055

**Výrobek:** Fotovoltaický rozváděč

**Typ:** RFVE-DC (viz příloha)

**Jmenovité hodnoty:** 1000 V DC, do 320 A, do 10 kA, IP65/20

**Objednatel:** KAVOJ kovovýroba s.r.o.  
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

**Výrobce:** KAVOJ kovovýroba s.r.o.  
Lužná 591/4, 160 00 Vokovice (část), Česká republika

**Obchodní značka:**

**Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.:** 230134-01/01 ze dne: 15.02.2023

**Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:**  
ČSN EN IEC 61439-2 ed. 3:21

**Jiné údaje:**

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 230134 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.  
*(Pozn.: norma označena \* není v rozsahu akreditace)*

**Platnost certifikátu je omezena do:** 06.03.2026

07.03.2023

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček  
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



230134-01